LEGENDA:

- CX - CAIXA DE PASSAGEM 450x450mm= 06 und.
- QUADRO DE FORÇA 500x250mm = 01 und.
- DUTO CORROGADO DE Ø50mm= 80,00 m
- -CABO DE COBRE NÚ #50 OU #70mm2 ENTERRADO NO SOLO PROF. MÍNIMA DE 0.60m = 65,66 m
- CAIXA E HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4" X 3,00m TIPO COPPERWELD = 08 UNID.



DETALHE - TIPO 1

NOTA:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. O SISTEMA ELÉTRICO SERÁ REALIZADO SEM FIAÇÃO, SOMENTE A INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM. O PROJETO ELÉTRICO SERÁ ELABORADO PELA PMH´APÓS DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INSTALADOS NO POSTO.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca	RRT/ART: 28027230191006499 CAU/CREA: 0600420948-SP	Visto:
Elaboração: Rodrigo S. dos Santos	RRT/ART: 0000008748584 CAU/CREA: A129524-1	Visto:

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração Ângelo Perugini 2017-2020

Obra: POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL NA AV. THEREZA ANA CECON BREDA

Local: AV. THEREZA ANA CECON BREDA — Nº Contrato: 297/2019

Título: ESTUDO E PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PLANTA — Código: DE-PB-ET2-10-ELE-001

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Data: 10/2019	Revisão: 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Escala: 1:125	Folha: 01/04
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)		