



IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA		
COR	ESP. PONTA	
RED	0,1	
YELLOW	0,2	
GREEN	0,3	
CYAN	0,4	
BLUE	0,5	
MAGENTA	0,6	
WHITE	1,0	




DETALHE - DESCIDAS  
SEM ESCALA




DETALHE "B"  
SEM ESCALA


VISTA "A" - VISTA FRONTAL DO RASGO  
SEM ESCALA




DETALHEPOSTO EMBUTIDO  
SEM ESCALA



DETALHE - SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DE POSTOS DE CONSUMO  
SEM ESCALA



DETALHE - MONTAGEM CAIXAS DE SECÇÃO MULTIGASES  
SEM ESCALA



VÁLVULAS DE MANUTENÇÃO  
SEM ESCALA

FLUIDO	COR DE PINTURA DO TUBO	PADRÃO MUNSELL	PADRÃO PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	AMARELO-SEGURANÇA	5Y 8/12	109 C
OXIGÊNIO MEDICINAL	VERDE-EMBLEMA	2,5 G 4/8	349 C
VÁCUO MEDICINAL	CINZA-CLARO	N 6,5	COOL GRAY
ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	AZUL-MARINHO	5 PB 2/4	289 C


TABELA DE CORES DAS IDENTIFICAÇÕES

NOTAS GERAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES:


- 1- A LOCALIZAÇÃO DA FAIXA DEVE SER:
  - NAS PROXIMIDADES DAS CONEXÕES;
  - A JUSANTE DAS VÁLVULAS (OU QUANDO NÃO POSSIVEL FAZER À MONTANTE);
  - NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIÇO;
  - DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ATRAVESSADOS.
  - EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSÁRIO ASSEGURAR A IDENTIFICAÇÃO.

NOTAS GERAIS:

- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.




DETALHE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  
SEM ESCALA



DIÂMETRO EXTERNO	VÃO MÁXIMO (VERTICAL)	VÃO MÁXIMO (HORIZONTAL)
ATÉ 15 mm	1,8 m	1,5 m
22 A 28 mm	2,4 m	2,0 m
35 A 54 mm	3,0 m	2,5 m
ACIMA DE 54 mm	3,0 m	3,0 m

VÃO MÁXIMO ENTRE OS SUPORTES  
SEM ESCALA



ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ TUBULAÇÕES VÁCUO  
SEM ESCALA

Revisão	Descrição	Emissão	Data	Desenho	Aprovado
0	EMISSION INICIAL	B	14-04-19	PROGYN	SAMUEL
Motivo para Emissão: A. Preliminar B. Para Aprovação C. Conforme construído D. Conforme Construído E. Conforme Construído F. Conforme Construído G. Conforme Construído H. Conforme Construído I. Conforme Construído J. Conforme Construído K. Conforme Construído L. Conforme Construído					
Projeto para Emissão: A. Preliminar B. Para Aprovação C. Conforme construído D. Conforme Construído E. Conforme Construído F. Conforme Construído G. Conforme Construído H. Conforme Construído I. Conforme Construído J. Conforme Construído K. Conforme Construído L. Conforme Construído					
Unidade: CENTRAL DE PROJETOS BRASIL					
Projeto/Cliente: PROJYN/14-04-19 58062062					
Desenho/Formato: PROJYN/14-04-19 A1					
Verificação/Revisão: PROJYN/14-04-19 SAMUEL					
Aprovação/Assinatura: PROJYN/14-04-19 SAMUEL					
Título: HOSPITAL MARIO COVAS INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DETALHES TÍPICOS PARA MONTAGEM					
Referência: PROJYN-2019-0137 Nº White Martins D-42661582-21-001					