



LEGENDA

INDICAÇÕES

PRUMADA QUE DESCE, QUE SOBEE E
QUE SOBEE E DESCE

TUBULAÇÕES

ÁGUA POTÁVEL

CONEXÕES

JOELHO 45°

JOELHO 90°

TE

REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS

REGISTRO DE GAVETA INSTALADO COM A HASTE
FRONTAL

REGISTRO DE PRESSÃO (1/2" A 1") OU VÁLVULA
TIPO GLOBE INSTALADA COM A HASTE FRONTAL

VÁLVULA PLUVIAL DE DRENAGEM COM SEXTA
HIDRONECROSIAÇÃO E FLUXO REGULÁVEL PARA DRENAGEM
DE 12, 9 E 6 LITROS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 0,3 PN 750 MPa RIGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESSOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COM OCRE (VINILFORT)

NOTAS

1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA FREGAL DE ESSOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESSOTO TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,3%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título:	Projeto Hidráulico	ART: 28027230190577278
ADMINISTRAÇÃO	ANGÉLO PERUGINI	2017-2020

Nome e endereço da obra:
Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas
Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214

Secretário de Saúde:

Secretaria Municipal de Saúde

Autor do projeto:

Priscila Mercadê Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 5062095240-SP

Conteúdo:

Vistas Hidráulicas (1/6)

Referências do projeto:

Áreas:

4.810,73m²

Revisão:

00

Data: MAIO / 2019

Escala: INDICADA

Folha: 12/17

Revisão:

00