



LEGENDA

INDICAÇÕES

PRIMA DA QUE DESCE, QUE SOB E DA SOB E DESCE

TUBULAÇÕES

ÁGUA POTÁVEL

CONEXÕES

JOELHO 45°

JOELHO 90°

TE

REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS

REGISTRO DE GAVETA INSTALADO COM A HASTE FRONTAL

REGISTRO DE PRESSÃO (1/2" A 1") OU VÁLVULA TIPO GLOBO INSTALADA COM A HASTE FRONTAL

VÁLVULA FLUXO DE DESCARGA COM SÍTIMA HORTOMECÂNICA E FLUXO REGULÁVEL PARA DESCARGA DE 12, 9 E 6 LITROS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 6,3 PN 750 MPa RIGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESSOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS

1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO PARAFRASE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA FREGAL DE ESSOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESSOTO TÊM DECLIVAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVAÇÃO MÍNIMA DE 0,3%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título: Projeto Hidráulico

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLÂNDIA

ÁNGELO PERUGINI
2017-2020

Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas, Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 - Mirante de Sumaré - SP. CEP: 13186-214

Secretário de Saúde:

Secretaria Municipal de Saúde

Autor do projeto:

Priscila Mercadê Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 5062095240-SP

Conteúdo: Vistas Hidráulicas (2/6)

Referências do projeto: REFORMA

Áreas: 4.810,73m²

Data: MAIO / 2019

Escala: INDICADA

Folha: 13/17

Revisão: 00