



ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 0,3 PN 750 MPa RÍGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESSOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS	
1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERIORES DO PARAFRASE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA FREGAL DE ESSOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESSOTO TÊM DECLIVAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVAÇÃO MÍNIMA DE 0,3%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Projeto Hidráulico

ADMINISTRAÇÃO  
ANGÉLO PERUGINI  
2017-2020

Nome e endereço do obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas, Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214

Secretário de Saúde: \_\_\_\_\_

Autor do projeto: \_\_\_\_\_

Priscila Mercadê Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA: 5062095240-SP

Conteúdo: Vistas Hidráulicas (3/6)

Referências do projeto: REFORMA

Áreas: 4.810,73m²

Data: MAIO / 2019

Escala: INDICADA

Folha: 14/17

Revisão: 00