

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01

CLIENTE:	FDTE - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	SONDAGEM À PERCUSSÃO	SP.05
OBRA:	PONTE DA RUA FLAMBOYANT	INÍCIO:	14/09/2019
LOCAL:	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - SP.	TÉRMINO:	14/09/2019
		COTA:	566.19
		COORD. N:	7469468,97
		E:	274272,51

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		CONSISTÊNCIA/COMPACTAÇÃO	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34,9 mm Ø EXTERNO = 50,8 mm REVESTIMENTO: 2,00 m		
								PESO: 65 Kg ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
								DESCRICAÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	3 15	5 15	6 15	8	11	0,00	ATERRO DE ARGILA SILTOSA, POUCO ARENOSA, MARROM E VERMELHO VARIEGADO.		
	2,00	3 15	4 15	4 15	7	8				TC
	3,00	3 15	3 15	4 15	6	7				
	4,00	1 20	1 15	1 15	2	35	4,60		4,12	4,00
	5,00	1 26	1 20	-	2	46	5,10	ARGILA SILTOSA, POUCO ARENOSA, CINZA ESCURO VARIEGADO.		
	6,00	1	1 18	-	2	48				
	7,00	1 46	-	-	1	46	7,50	AREIA MÉDIA, POUCO ARGILOSA, POUCO SILTOSA, CINZA CLARO VARIEGADO.		
	8,00	4 15	8 15	10 15	12	18	7,90	AREIA FINA E MÉDIA, POUCO ARGILOSA, POUCO SILTOSA, AMARELO E CINZA VARIEGADOS.		
	9,00	20 15	38 15	-	58	38 15	8,70	ARGILITO, ARENOSO, CINZA VARIEGADO.		CA
	10,00	36 15	-	-	36	15				
	11,00	10 15	17 15	40 15	27	57		ARGILITO ARENOSO, CINZA VARIEGADO.		
	12,00	22 15	39 15	-	61	39 15				
	13,00	34 15	-	-	34	15	13,15	LIMITE DA SONDAGEM		13,00
	14,00							NOTA: Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.		
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA REVESTIMENTO			
	DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:
	07/10/2019	OUTUBRO/19	05
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:
	1/100	FERNANDA	MANOEL
 ENG. FERNANDA DE A. DO NASCIMENTO - CREA/SP 5062557780			

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01

CLIENTE:	FDTE - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	SONDAGEM À PERCUSSÃO	SP.06
OBRA:	PONTE DA RUA FLAMBOYANT	INÍCIO:	12/09/2019
LOCAL:	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - SP.	TÉRMINO:	12/09/2019
		COTA:	570.08
		COORD. N:	7469480,80
		E:	274285,24

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		CONSISTÊNCIA/COMPACTAÇÃO	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34,9 mm Ø EXTERNO = 50,8 mm REVESTIMENTO: 2,00 m		
	1,00	2 15	3 15	1 15	5	4	MOLE A MUITO MOLE	00	0,08	ATERRO DE SILTE ARENOSO, POUCO ARGILOSO, COM PEDREGULHOS E ENTULHOS DIVERSOS, MARROM VARIEGADO.
	2,00	1 18	1 15	1 15	2	33	2	01		ARGILA SILTOSA ORGÂNICA, POUCO ARENOSA, COM DETRITOS VEGETAIS, PRETO.
	3,00	1 15	1 15	1 15	2	2	2	02		
	4,00	1	1 15	-	2	45	1	03		
	5,00	1 15	2 15	3 15	3	5	5	04		AREIA FINA, POUCO ARGILOSA, POUCO SILTOSA, CINZA VARIEGADO.
	6,00	3 15	5 15	5 15	8	10	10	05		
	7,00	3 15	5 15	6 15	8	11	11	06		
	8,00	8 15	10 15	15 15	18	25	25	07		SOLO DE ARENITO, POUCO ARGILOSO, AMARELO VARIEGADO.
	9,00	9 15	12 15	16 15	21	28	28	08		
	10,00	10 15	19 15	27 15	29	46	46	09		
	11,00	13 15	29 15	-	42	29	15	10		
	12,00	21 15	32 15	-	53	32	15	11		SOLO DE ARENITO, POUCO ARGILOSO, AMARELO VARIEGADO.
	13,00	39 15	-	-	39	15	-	12		
	14,00	19 15	47 15	-	66	47	15			
	15,00									LIMITE DA SONDAGEM
	16,00									NOTA: Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS --- 30 cm FINAIS --- TRADO CAVADEIRA - TC --- TRADO HELICOIDAL - TH --- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA --- REVESTIMENTO ||

	DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:
	07/10/2019	OUTUBRO/19	06
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
1/100	FERNANDA	GILDEON	

ENG. FERNANDA DE A. DO NASCIMENTO - CREA/SP 5062557780