DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. **PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE**
2. **NBR - 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;**
3. **NBR - 15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA BAIXA TENSÃO.**

NOTAS GERAIS

1. **OS CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE #2,5MM²**
2. **OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø3/4"**
3. **NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPAÇÃO NOS ELETRODUTOS;**
4. **OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO CONFORME:**
   - **ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERÃO DO TIPO PEAD.**
   - **EMBUTIDOS NA LAJE E PAREDE - UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO .**
5. **EM TODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR, TEMPERATURA 90°C.**
6. **OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.**
7. **A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.**
8. **O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA EDIFICAÇÃO.**
9. **O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO SDR.**
10. **UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTÊNCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.**
11. **AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.**
12. **TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.**
13. **TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERÃO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAÇÕES DE GÁS.**

LEGENDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS



POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES E TOMADAS — ALTURA DOS DEMAIS PONTOS







PAVIMENTO INFERIOR

ESCALA 1/100


LEGENDA
CONVENÇÕES
ELETRODUTO
CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPEÇÃO
TOMADA BIPOLAR 2P+T 10A
TOMADA BIPOLAR 2P+T 20A