DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. **PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE**
2. **NBR - 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;**
3. **NBR - 15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA BAIXA TENSÃO.**

NOTAS GERAIS

1. **OS CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE #2,5MM²**
2. **OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø3/4"**
3. **NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPAÇÃO NOS ELETRODUTOS;**
4. **OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO CONFORME:**
   - **ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERÃO DO TIPO PEAD.**
   - **EMBUTIDOS NA LAJE E PAREDE - UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO .**
5. **EM TODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR, TEMPERATURA 90°C.**
6. **OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.**
7. **A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.**
8. **O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA EDIFICAÇÃO.**
9. **O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO SPD.**
10. **UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTÊNCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.**
11. **AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.**
12. **TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.**
13. **TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERÃO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAÇÕES DE GÁS.**

LEGENDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS





POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES E TOMADAS

ALTURA DOS DEMAIS PONTOS



PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1/100


DET. 2 - DESCIDA ELETROCALHA PARA QDC
S/ ESCALA


DET. 4 - ELETROCALHA COM SUSPENSÃO ELETRICA
S/ ESCALA

DET. 5 - DESCIDA ELETROCALHA PARA QDG
S/ ESCALA

DET. 7 - DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETRODUTO NA LAJE
S/ ESCALA


DET. 7 - DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA NO MURO
S/ ESCALA

DET. 1 - FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA OU CONCRETO
S/ ESCALA


DET. 3 - ELETRODUTO ACOPLADO EM ELETROCALHA
S/ ESCALA


DET. 6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA
S/ ESCALA


DET. 8 - DETALHE DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA
S/ ESCALA

TALUDE

Quadro de Cargas - Circuitos Trifásicos			
Circuito	Fase	Disjuntor	Condutor
1	R	3P	#2,5
2	S	3P	#2,5
3	T	3P	#2,5
4	R	3P	#2,5
5	S	3P	#2,5
6	T	3P	#2,5
7	R	3P	#2,5
8	S	3P	#2,5
9	T	3P	#2,5

Quadro de Cargas - Circuitos Bifásicos			
Circuito	Fase	Disjuntor	Condutor
1	R	2P	#2,5
2	S	2P	#2,5
3	T	2P	#2,5
4	R	2P	#2,5
5	S	2P	#2,5
6	T	2P	#2,5
7	R	2P	#2,5
8	S	2P	#2,5
9	T	2P	#2,5

Quadro de Cargas - Circuitos Monofásicos			
Circuito	Fase	Disjuntor	Condutor
1	R	1P	#2,5
2	S	1P	#2,5
3	T	1P	#2,5
4	R	1P	#2,5
5	S	1P	#2,5
6	T	1P	#2,5
7	R	1P	#2,5
8	S	1P	#2,5
9	T	1P	#2,5

Legenda de Eletrodutos	
Aparente	Fio
	Fase
	Retorno
	Neutro
Embutido	Terra
	Proj.

Legenda de Circuitos	
#2,5	Condutor #2,5mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#4	Condutor #4mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#6	Condutor #6mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#10	Condutor #10mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#16	Condutor #16mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#25	Condutor #25mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#35	Condutor #35mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#50	Condutor #50mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#70	Condutor #70mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#95	Condutor #95mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#120	Condutor #120mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#150	Condutor #150mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#185	Condutor #185mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#240	Condutor #240mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#300	Condutor #300mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#400	Condutor #400mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#500	Condutor #500mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra
#630	Condutor #630mm² - 1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra

Legenda	
	Caixa de passagem
	Caixa de Inspeção
	Caixa de passagem - Condutor #4mm (1 CFTV e 1 Alarme)
	Caixa de passagem - Condutor #2,5mm (1 Fone e 1 Alarme)
	Caixa de passagem - Fone (2 Fones)
	Caixa de passagem - Alarme (1 Alarme)