



NOTA 1: CABO NÃO COTADO E DE 2,5 MM². ELETROUTO NÃO COTADO E DE 3/4" (DN = 20 MM) EM PEÇA.

NOTA 2: PERFILADO NÃO COTADA E DE 38x38 MM.

NOTA 3: PERFILADOS E ELETROCALHAS DEVEM SER SUSTENTADOS A CADA 3 METROS, NO MÁXIMO, E SEM DERIVAÇÕES.

NOTA 4: CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO E PROTEÇÃO DEVEM POSSUIR ISOLAÇÃO DE 0,6/1 KV EM EPR.

NOTA 5: TOMADA NÃO COTADA E DE 100 W (125 VA). TOMADAS DE 20 A ESTÃO INDICADAS NA LEGENDA. DEMAIS TOMADAS SÃO DE 10 A.

NOTA 6: TODOS OS QUADROS SÃO EM CHAPA PINTADA, TIPO SOBREPOR.

NOTA 7: INSTALAR BOTEIWEIRAS DE EMERGÊNCIA NOS SEUS ACESSÍVEIS CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. TESTAR AS BOTEIWEIRAS E SENSORES PERIODICAMENTE.

